

Työterveyshuollon lausunto Härmän lukion ja Alahärmän yläasteen sisäilmastosta.

Kauhavan kaupungin sisäilmatyöryhmä on pyytänyt terveydellisen merkityksen arviota Härmän lukion ja Alahärmän yläasteen tämänhetkisestä sisäilmastotilanteesta. Tätä arviota varten olen tutustunut kyseisistä tiloista tehtyyn lausuntoon ”Härmän lukio ja Alahärmän yläaste, lausunto väliaikaisista korjauksista ja altistumisolosuhdearvion päivitys 30.12.2020” jonka ovat allekirjoittaneet RTA, Ins (AMK) Saija Korpi sekä RA Kari Niskanen 30.12.2020.

Lausunnon mukaan tehtyjen korjaustoimenpiteiden sekä käytössä olevien luokkatilojen seurantamittaustulosten perusteella tavanomaisesta poikkeava altistumisolosuhde on mahdollinen. Tämän perusteella sairastumisen vaaraa ei voida pitää merkittävänä eikä sen katsota lisäävän tiloissa työskentelevien sairastumisriskiä. Suosittelen kuitenkin noudattamaan lausunnon tekijän ohjeistusta seurata tehtyjä, väliaikaisiksi tarkoitettuja korjauksia ja niiden toimivuutta aktiivisesti.

Kauhavalla 13.1.2021



Janina Yliluoma,

työterveyshuollon erikoislääkäri

Härmämedi oy